



SETTORE TUTELA AMBIENTALE

R. O. n. 503

Avellino, 09 /11/2018

IL DIRIGENTE

Premesso

- che la Regione Campania con legge n. 37 dello 06/11/2018 ha istituito il Catasto Energetico Regionale dove confluiscono sia il Catasto degli impianti termici che il Catasto degli Attestati di prestazione energetica;
- che l'Amministrazione comunale con deliberazione n. 67 del 10/03/2017 ha stabilito i controlli da eseguire sugli impianti e la loro periodicità, nonché ha determinato il contributo da versare per ogni singolo impianto termico.

Considerato

- che una regolare manutenzione degli impianti termici riveste una particolare rilevanza ai fini della sicurezza per l'incolumità degli utenti e della collettività, del buon funzionamento degli apparecchi, del miglioramento della qualità dell'aria e della riduzione di energia;
- che le operazioni di controllo e manutenzione degli impianti termici, nonché la verifica del rendimento di combustione devono essere eseguite con determinate periodicità tenendo conto della potenza termica del generatore e del combustibile impiegato così come approvato con delibera della G.C. n. 67/2017 e riportato nella tabella "Allegato n. 1" alla presente Ordinanza;
- che a seguito dei controlli di cui al precedente punto ed eventuali manutenzioni, l'operatore incaricato è tenuto a redigere e sottoscrivere un rapporto di controllo, conforme agli stampati modelli TIPO 1 (gruppi termici), TIPO 2 (gruppi frigo), TIPO 3 (scambiatore), TIPO 4 (cogeneratore), consegnandone copia del medesimo al responsabile a qualsiasi titolo dell'impianto;
- che l'Amministrazione comunale per gli impianti termici presenti sul territorio di competenza, dispone, con la presente Ordinanza, l'acquisizione dei dati necessari da far confluire nel Catasto Energetico Regionale;
- che le attività di accertamento e ispezione presso gli impianti termici presenti all'interno del territorio di competenza saranno effettuati dall'Amministrazione, con oneri a carico degli utenti, come previsto dalla deliberazione di G.C. n. 67/2017;

ORDINA

ai proprietari o utilizzatori, nonché ai terzi responsabili dell'esercizio e manutenzione degli impianti termici e comunque ai soggetti pertinenti a qualsiasi titolo, di trasmettere entro il 30/04/2019, la seguente documentazione tramite lo standard aperto per lo scambio di documenti, formato PDF (Portable Document Format), con l'ausilio anche dei propri manutentori che intenderanno offrire ai rispettivi clienti la disponibilità all'inoltro, esclusivamente a mezzo PEC all'indirizzo ufficioprotocollo@cert.comune.avellino.it:

- 1) Rapporto di controllo di efficienza energetica in relazione al proprio tipo di impianto per il biennio 2018-2019, firmato dall'operatore qualificato incaricato del controllo e dal responsabile d'impianto per presa visione.
- 2) Copia del documento di riconoscimento in corso di validità e codice fiscale o partita IVA del responsabile d'impianto.
- 3) Attestato di versamento sul c/c n. 10477834 intestato al Comune di Avellino con la causale "CAMPAGNA IMPIANTI TERMICI 2018-2019", dell'importo stabilito con deliberazione di G.C. n. 67/2017 e riportato nella tabella "Allegato n. 2" alla presente Ordinanza.

I responsabili di impianto, a qualsiasi titolo, che non provvederanno a trasmettere la documentazione di cui innanzi, entro il termine di cui sopra, saranno tenuti a pagare il costo dei controlli così come previsto dalla deliberazione di G.C. n. 67/2017 e riportato nella tabella "Allegato 3" alla presente Ordinanza.

La presente Ordinanza con gli allegati è disponibile sul sito istituzionale del Comune di Avellino.



Il Dirigente  
(Ing. Luigi A. M. Cicalese)

## Allegato 1

### Adempimento periodico delle verifiche del rendimento di combustione e dei controlli

(Delibera di G.C. n. 67/2017 allegato A)

Tipologia Impianto	Alimentazione	Potenza in kW	Anno civile entro il quale si deve svolgere il controllo di efficienza energetica a far data dal precedente
Impianti con generatore di calore a fiamma	Generatori alimentati a combustibile liquido o solido	$10 < P_{n(1)} \leq 100$	2°
		$P_{n(1)} > 100$	1°
	Generatori alimentati a gas metano o GPL	$10 < P_{n(1)} \leq 100$	4° dal controllo di "prima accensione"
		$P_{n(1)} > 100$	2° per gli altri successivi controlli
Impianto con macchine frigorifere / pompe di calore	Macchine frigorifere e/o pompe di calore a compressione di vapore ad azionamento elettrico e macchine frigorifere e/o pompe di calore ad assorbimento a fiamma diretta	$12 < P_{n(1)} \leq 100$	4°
		$P_{n(1)} > 100$	2°
	Pompe di calore a compressione azionate da motore endotermico	$P_{n(1)} > 12$	4°
	Pompe di calore ad assorbimento alimentate con energia elettrica	$P_{n(1)} > 12$	2°
Impianti alimentati da teleriscaldamento	Sottostazione di scambio termico da rete ad utenza	$P_{n(1)} > 10$	4°
Impianti cogenerativi	Microgenerazione	$P_{el(2)} < 50$	4°
	Unità cogenerative	$P_{el(2)} \geq 50$	2°

NOTE:

$P_{n(1)}$  = potenza termica utile nominale

$P_{el(2)}$  = Potenza elettrica nominale



## Allegato 2

### Classificazione impianti termici e limiti per la determinazione del contributo

(Delibera di G.C. n. 67/2017 allegato B colonna "Contributo")

**Tabella 1**

	IMPIANTI TERMICI CON GENERATORE DI CALORE A FIAMMA	Contributo
FASCE DI POTENZA al focolare complessiva dell'impianto*	MAGGIORE DI 10 KW ED INFERIORE A 35KW	€ 9,00
	UGUALE O MAGGIORE DI 35 KW ED INFERIORE A 100 KW	€ 18,00
	UGUALE O MAGGIORE DI 100 KW ED INFERIORE A 350 KW	€ 36,00
	UGUALE O MAGGIORE DI 350 KW	€ 72,00

\* Potenza termica utile

**Tabella 2**

	IMPIANTI TERMICI CON MACCHINE FRIGORIFERE/POMPE DI CALORE	Contributo
FASCE DI POTENZA termica utile complessiva*	MAGGIORE DI 12 KW ED INFERIORE A 35KW	€ 9,00
	UGUALE O MAGGIORE DI 35 KW ED INFERIORE A 100 KW	€ 18,00
	UGUALE O MAGGIORE DI 100 KW ED INFERIORE A 350 KW	€ 36,00
	UGUALE O MAGGIORE DI 350 KW	€ 72,00

\* Potenza elettrica nominale

**Tabella 3**

	IMPIANTI TERMICI ALIMENTATI DA TELERISCALDAMENTO / TELERAFFRESCAMENTO	Contributo
FASCE DI POTENZA*	MAGGIORE DI 10 KW ED INFERIORE A 50KW	€ 9,00 fino a 100 mq. di superficie utile, come definita dall'allegato A al D.Lgs. 192/2005
	UGUALE O MAGGIORE DI 50 kw	€ 18,00 oltre a 100 mq. di superficie utile, come definita dall'allegato A al D.Lgs. 192/2005

\* Potenza termica utile

**Tabella 4**

	IMPIANTI TERMICI COGENERATIVI	Contributo
FASCE DI POTENZA*	MINORE DI 50 KW	€ 9,00
	UGUALE O MAGGIORE DI 50 KW ED INFERIORE A 150 KW	€ 18,00
	UGUALE O MAGGIORE DI 150 KW	€ 45,00

\* Potenza elettrica nominale



## Allegato 3

### Classificazione impianti termici e costo verifiche per attività ispettive

(Delibera di G. C. 67/2017 allegato B colonna "Contributo Attività Ispettive" )

**Tabella 1**

FASCE DI POTENZA al focolare complessiva dell'impianto*	IMPIANTI TERMICI CON GENERATORE DI CALORE A FIAMMA	Contributo Attività Ispettive	
	MAGGIORE DI 10 KW ED INFERIORE A 35KW	€	120,00
	UGUALE O MAGGIORE DI 35 KW ED INFERIORE A 100 KW	€	140,00
	UGUALE O MAGGIORE DI 100 KW ED INFERIORE A 350 KW	€	200,00
	UGUALE O MAGGIORE DI 350 KW	€	250,00

\* Potenza termica utile

**Tabella 2**

FASCE DI POTENZA termica utile complessiva*	IMPIANTI TERMICI CON MACCHINE FRIGORIFERE/POMPE DI CALORE	Contributo Attività Ispettive	
	MAGGIORE DI 12 KW ED INFERIORE A 35KW	€	120,00
	UGUALE O MAGGIORE DI 35 KW ED INFERIORE A 100 KW	€	140,00
	UGUALE O MAGGIORE DI 100 KW ED INFERIORE A 350 KW	€	200,00
	UGUALE O MAGGIORE DI 350 KW	€	250,00

\* Potenza elettrica nominale

**Tabella 3**

FASCE DI POTENZA*	IMPIANTI TERMICI ALIMENTATI DA TELERISCALDAMENTO / TELERAFFRESCAMENTO	Contributo Attività Ispettive	
	MAGGIORE DI 10 KW ED INFERIORE A 50KW	€ 120,00	fino a 100 mq. di superficie utile, come definita dall'allegato A al D.Lgs. 192/2005
	UGUALE O MAGGIORE DI 50 kw	€ 180,00	oltre a 100 mq. di superficie utile, come definita dall'allegato A al D.Lgs. 192/2005

\* Potenza termica utile

**Tabella 4**

FASCE DI POTENZA*	IMPIANTI TERMICI COGENERATIVI	Contributo Attività Ispettive	
	MINORE DI 50 KW	€	160,00
	UGUALE O MAGGIORE DI 50 KW ED INFERIORE A 150 KW	€	210,00
	UGUALE O MAGGIORE DI 150 KW	€	300,00

\* Potenza elettrica nominale

